

Bericht:
ÜBB Eschlikon TG - GP Quant

Brandschutzmassnahmen Feuerwehrezufahrten

Feuerwehrezufahrt und Stellflächen:

Bei den Häusern K1 – K5 handelt es sich um 3-geschossige Mehrfamilienhäuser mit einer Gebäudehöhe von weniger als 11m. Die beiden Häuser K6 und K7 sind Doppel-einfamilienhäuser mit einer Gebäudehöhe von weniger als 11m.

Nach Definition der VKF handelt es sich bei allen Häusern um Gebäude geringer Höhe.

Gemäss FKS-Richtlinie «Richtlinie für Feuerwehrezufahrten, Bewegungs- und Stellflächen» sind bei Gebäuden geringer Höhe Feuerwehrezufahrten und Bewegungsflächen notwendig. Die maximale abgewinkelte Schlauchlänge vom Löschfahrzeug bis zum Gebäudeeingang darf 80m nicht überschreiten.

Die Feuerwehrezufahrten von der Blumenaustrasse über den Quantweg erfüllen die Mindestanforderungen der FKS an Durchfahrtsbreite, Höhe und Schleppkurve. Von dem Quantweg sind alle Gebäudeeingänge innermaximal 80m erreichbar.

Die Feuerwehrezufahrten mit den notwendigen Massnahmen wurden mit dem zuständigen Feuerwehrkommando besprochen und als realisierbar befunden.